

Ćmielów, dn. 29.05.2024 r.

ZP.271.9.2024

Dot. zapytania ofertowego dotyczącego zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ćmielów w ramach programu inwestycji strategicznych „Rozświetlamy Polskę”- opracowanie dokumentacji technicznej”

Gmina Ćmielów odpowiada na pytania nadesłane w dniach 23.05.2024 r. i 24.05.2024 r. dot. zapytania ofertowego NR ZP.271.9.2024 o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ćmielów w ramach programu inwestycji strategicznych „Rozświetlamy Polskę”- opracowanie dokumentacji technicznej”

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia weryfikatora – obiektywnego i sparametryzowanego sposobu elektronicznej weryfikacji ofert wykonawców pod kątem spełnienia norm oświetleniowych i efektywności energetycznej niezależnie od przygotowanej dokumentacji technicznej do przetargu - OPZ, przedmiar robót, BIOZ, przedmiotowe środki dowodowe (w celu zabezpieczenia Zamawiającego przed nieuczciwym wykonaniem zadania).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia weryfikatora. Po rozstrzygnięciu postępowania i dokonaniu wyboru oferty, przed zawarciem umowy, Oferent winien przedstawić referencje na wykonane usługi, wykazane w załączniku nr 3 do oferty.

### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia platformy informatycznej zawierającej dane inwentaryzacyjne i projektowe do zarządzania oświetleniem, która umożliwia: automatyczne przypisywanie opraw do segmentów drogowych, eksport danych do postaci arkusza kalkulacyjnego w celu sporządzania zestawień i raportów, wyznaczenie klas oświetleniowych, eksport map prezentujących lampy, słupy, stacje transformatorowe i szafy oświetleniowe w zadanym rozmiarze i skali do formatu pdf, komunikację z różnymi systemami sterowania?

### **Pytanie 3**

Czy platforma powinna dawać możliwość automatycznej weryfikacji poprawności danych inwentaryzacyjnych w celu sprawdzenia czy dane zostały odpowiednio zebrane?

#### **Pytanie 4**

Czy system ma mieć możliwość uruchomienia z poziomu aplikacji mobilnej (w celu zarządzania danymi z terenu)?

#### **Odpowiedź na pytanie 2, 3, 4:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia platformy informatycznej zawierającej dane inwentaryzacyjne i projektowe do zarządzania oświetleniem, w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wymaga, by Oferenci wykazali, że dysponują możliwościami pozwalającymi im wykonać takie zadanie? Np poprzez przekazanie dowolnej próbki danych, umieszczonej na platformie elektronicznej która by potwierdzała ich gotowość do realizacji projektu zgodnie z zapisami?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbki danych, umieszczonej na platformie elektronicznej, która potwierdzała by gotowość Oferenta do realizacji projektu.

#### **Pytanie 6**

Jeśli szafy są w majątku Gminy czy Zamawiający udostępni klucze oraz zapewni wsparcie elektryka?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni klucze do szaf oświetlenia drogowego będących na majątku Gminy Ćmielów i w miarę możliwości i posiadanej wiedzy zapewni wsparcie przy inwentaryzacji oświetlenia.

#### **Pytanie 7**

W warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów w pkt. 3 litera a), b), c) wskazano konieczność wymiany/budowy złącz przyłączeniowo-pomiarowych, układów pomiarowo-sterujących wraz z ich zasilaniem. Proszę o informację czy w zakresie wykonania dokumentacji technicznej opisanej w zapytaniu ofertowym ma zostać zawarty zakres opisany w wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów warunkach technicznych w pkt. 3 litera a), b), c).

#### **Odpowiedź:**

**Tak.** Projekt Techniczny musi zawierać zakres dotyczący wymiany / budowy złączy przyłączeniowo-pomiarowych, układów pomiarowo-sterujących wraz z zasilaniem, zgodnie z Warunkami Wykonania Modernizacji Oświetlenia Drogowego określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów.

#### **Pytanie 8**

W warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów w pkt. 3 litera f) wskazano konieczność wymiany wraz z oprawami również linii zasilających niez izolowanych na linie izolowane ASXSN 2x ..... Proszę o informację czy w zakresie

wykonania dokumentacji technicznej opisanej w zapytaniu ofertowym ma zostać zawarty zakres opisany w wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów warunkach technicznych w pkt. 3 litera f)

**Odpowiedź:**

**Tak.** Projekt Techniczny musi zawierać zakres dotyczący wymiany opraw oświetleniowych wraz z przewodami oświetlenia drogowego na przewody izolowane AsXS<sub>n</sub>, zgodnie z Warunkami Wykonania Modernizacji Oświetlenia Drogowego określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów.

**Pytanie 9**

W warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów w pkt. 3 litera j) wskazano formę i treść projektu wykonawczego jaki musi zostać przedstawiony przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych. Proszę o informacje czy dokumentacja techniczna wskazana w zapytaniu ofertowym ma również taką treść i formę jaka została wskazana w warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Staszów

**Odpowiedź:**

**Tak.** Projekt Techniczny podlegający uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A., musi zawierać treść i formę określoną w Warunkach Wykonania Modernizacji Oświetlenia Drogowego wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów.

**Pytanie 10**

Proszę o informację czy wykonana dokumentacja techniczna ma zostać uzgodniona pod względem technicznym z Rejonem Energetycznym Staszów

**Odpowiedź:**

**Tak.** Projekt Techniczny obligatoryjnie musi być uzgodniony przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów, w zakresie zgodności z wydanymi Warunkami Modernizacji Oświetlenia Drogowego.

**Pytanie 11**

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał „Zakres prac przy tworzeniu dokumentacji technicznej obejmuje:” i w punkcie 8) zapisał „*przygotowanie niezbędnych materiałów geodezyjnych (np. map do celów opiniodawczych, wypisów z ewidencji gruntów itp.)*” Czy zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej (inventaryzacji i naniesienia punktów oświetlenia ulicznego) na kopii mapy zasadniczej czy Zamawiający dopuszcza wykonanie jedynie schematów jednokreskowych sieci oświetlenia ulicznego.

**Odpowiedź:**

**Tak.** Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej na kopii mapy zasadniczej. Zamawiający nie dopuszcza wykonania jedynie schematów jedno-kreskowych sieci oświetlenia ulicznego.

### **Pytanie 12**

W związku z pytaniem nr 11 proszę o informację czy Zamawiający udostępni kopię mapy zasadniczej Gminy Ćmielów lub po czyjej stronie będzie ponoszenie kosztów pozyskania kopii mapy zasadniczej.

### **Odpowiedź:**

**Nie.** Zamawiający nie udostępni kopii map zasadniczych. Koszt pozyskania kopii mapy zasadniczej po stronie Wykonawcy Projektu Technicznego.

### **Pytanie 13**

Zamawiający w zapytaniu ofertowym wskazał konieczność wykonania „... niezbędnych pomiarów na poszczególnych punktach poboru energii elektrycznej, których jest około 76.” Jakich konkretnie pomiarów elektrycznych Zamawiający oczekuje od wykonawczy dokumentacji technicznej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w odniesieniu do sformułowania „wykonania niezbędnych pomiarów na poszczególnych punktach poboru energii elektrycznej” miał na myśli wykonanie pomiarów zużycia energii elektrycznej, jeżeli dostarczone przez Zamawiającego faktury za zużyta energię elektryczną, nie pozwolą na poprawne opracowanie audytu.

## **UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający informuje, iż w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania przesuwa termin składania ofert na dzień 07.06.2024 r. do godz. 12:00.