



# ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w KIELCACH

URZĄD MIASTA I GMINY  
27-440 Ćmielów  
WPLYNEŁO

Ul. Jagiellońska 72  
25-602 Kielce  
tel. (41) 347-04-71  
fax. (41) 347-04-70

Dariusz Wróbel

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej

B  
N  
I  
A

16. MAR. 2017

L. dz. 1608

Załącz.

Podpis

Kielce, dnia 14.03.2017.

Nasz znak: SZDW.U-WD.4341.28.2017.S.EM

Dotyczy: Lokalizacja wodociągu rozdzielczego w pasie drogi Nr 755 w gminie Ćmielów

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz.1440) oraz art. 104 Ustawy z dnia 16.06.1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23) w związku z wystąpieniem Gminy Ćmielów, 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40 w sprawie wyrażenia zgody na budowę wodociągu rozdzielczego z rur PVC Ø110mm od km 11+388 do km 11+732 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 755 (dz. nr ew.821/1, 821/2) w miejsc. Ćmielów oraz na (dz.nr ew.732/1, 487/3) w miejsc. Wólka Wojnowska wraz z przejściem poprzecznym wodociągu w km 11+732 - w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych (Dz.U.1985 Nr 14 poz.60 z póź. zm.)

## WYRAŻAM ZGODĘ

na budowę wodociągu rozdzielczego z rur PVC Ø110mm od km 11+388 do km 11+732 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 755 (dz. nr ew.821/1, 821/2) w miejsc. Ćmielów oraz na (dz.nr ew.732/1, 487/3) w miejsc. Wólka Wojnowska wraz z przejściem poprzecznym wodociągu w km 11+732 — zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji.

### Ustala się następujące warunki zezwolenia;

- W/w inwestycję należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.)

1/ Przejście poprzeczne wodociągu pod drogą wojewódzką należy wykonać tylko i wyłącznie metodą przewiertu, w km 11+732, na głębokości poniżej 1,6 m od poziomu nawierzchni jezdni w rurze ochronnej, bez naruszania konstrukcji drogi, wyprowadzonej poza pas drogowy.

Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas wykonywania robót drogowych i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót odpowiadać będzie Wykonawca robót. Wykonawca robót bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym uporządkuje teren pasa drogowego wg. warunków wydanych przez zarządcę drogi. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.

Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 755 w miejsc. Ćmielów (dz. o nr ew. 821/1, 821/2) w miejsc. Ćmielów oraz (dz. nr ewid. 732/1, 487/3) w miejsc. Wólka Wojnowska, na czas budowy, w zakresie objętym niniejszą decyzją.

Decyzja niniejsza rodzi skutki prawne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz **uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego** na podstawie art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz.1440) wydanej przez **Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, tel. (015) 864-41-13** z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym wykonaniem.

Ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądania strony odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 K. p. a.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po otrzymaniu niniejszej decyzji.

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Mazurek

Tel. (041)347-04-71 wew. 19, e-mail: [e.mazurek@szdw.kielce.com.pl](mailto:e.mazurek@szdw.kielce.com.pl)

### Otrzymują:

1. Gmina Ćmielów  
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40
2. A/a.

### Do wiadomości:

1. RDW Staszów
2. Wydz. R-WR w/m

### Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1 do decyzji

Z up. Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

mgr inż. Dariusz Wróbel  
Z-ca DYREKTORA