

Ćmielów 23.01.2018r.

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

WARUNKI TECHNICZNE

W celu zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z Fabryki Porcelany przy ulicy Sandomierskiej w Ćmielowie należy:

1. Zaprojektować grawitacyjny kanał sanitarny z rur PVC 200 mm wraz z odejściem kanalizacyjnym z rur PVC 160 mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 755, ulica Sandomierska w Ćmielowie, do granicy nieruchomości.
2. Włączenia należy dokonać do studni rewizyjnej o rzędnych 171,70/170,01 na kanale sanitarnym, zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 755 (działka ew. nr 1433/3, Obręb 1-Ćmielów).
3. Projekt winien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).
4. Projekt należy opracować na mapie odpowiadającej wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz.U.1995.25.133)
5. Projekt należy uzgodnić z SZWiGK w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43.

DYREKTOR

Zbigniew Danka

Za zgodność
z oryginałem


mgr inż. ANTONI OLICHWIROWICZ
Upr. bud. SWK/0091/PWOS/14