

Ćmielów dn. 14/01/2019

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1/2019
na wykonanie projektu technicznego mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T dla realizacji
zadania pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości
Brzóstowa w km 0+033”

W dniu 10 stycznia 2019r. wpłynęło do zamawiającego następujące pytanie:
Bardzo proszę o informację, które działki będą przeznaczone do podziałów. Załączyłem
mapkę z geoportalu obecnie jest około 8 metrów szerokości pasa drogowego.
Szukam geodety do współpracy i aby ustalić warunki potrzebuję znać ilość działek, które
będą podzielone.
Jaka to jest klasa drogi? Czy D (powinno być 10 metrów w liniach rozgraniczających) czy L
(12 metrów w liniach rozgraniczających)?

Należy wykonać podział działek w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, tj. obiektu
mostowego oraz w zakresie niezbędnym do wykonania dojazdów do mostu. Długość
dojazdów do mostu będzie wynikać z obliczeń przepływów.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia most musi posiadać szerokość jezdni 5,0m oraz
chodnik jednostronny o szerokości 1,85. Klasa drogi gminnej na której zlokalizowany jest
obiekt mostowy, to klasa D.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a