

post. nr 6/2019

Ćmielów dn. 25/04/2019r.

Dot. zapytania ofertowego w post. pn.: „Budowa placów zabaw”

Gmina Ćmielów odpowiada na nadesłane pytanie w dniu 23 kwietnia 2019r. w post. o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na **budowę placów zabaw**.

Treść pytania:

1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie fundamentów na miejscu montażu urządzeń (zgodnie z instrukcją montażu producenta), czy za dopuszczalne uznaje wyłącznie wykorzystanie fundamentów prefabrykowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania fundamentów na miejscu montażu urządzeń placu zabaw zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy


Mariola Grabowiecka