



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 247 96 95, fax. 41 247 96 97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

NHS.9020.4.2.37.2021

Ostrowiec Św., dnia 11.05.2021 r.

Joanna Suska
Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) na podstawie sprawozdania z badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu i przekazanych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów

stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wiktoryn
badanie wykonane w punkcie zgodności:
hydrofornia – budynek SUW

Gmina Ćmielów w ramach kontroli wewnętrznej wykonała badania prób wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Ćmielów w zakresie parametrów grupy A i parametru *Enterokoki*, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Laboratorium MWiK Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. na podstawie sprawozdania z badań nr 35/Z/Z/21 z dnia 2021-04-12 punkt poboru hydrofornia – budynek SUW, **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Próba wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów (e-mail: wodociagicmielow@kielce.home.pl)
3. aa