

## OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor:

Gmina Ćmielów  
ul. Ostrowiecka 40  
27-440 Ćmielów

Lokalizacja obiektu:

działka nr ewid.234(Obręb 0012 Podgrodzie) jednostka ewidencyjna Ćmielów-obszar wiejski

Obiekt

Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce nr ewid. 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, gmina Ćmielów.

Na podstawie wykonanych badań terenowych przeprowadzono ocenę warunków gruntowych. W udokumentowanym podłożu stwierdzono pod warstwą nasypu do głębokości 0,7m, zalegają piaski drobne występujące w otworach do głębokości średnio 1,4m które są małowilgotne.

W wyniku przeprowadzonej oceny geotechnicznej stwierdza się, iż na działce występują proste warunki gruntowe;

Warunki wodne: wg przeprowadzonych badań, nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej podziemnej. Warunki wodne uznaje się za dobre i proste do wykonania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr81,poz.463), grunt w poziomie posadowienia obiektów stanowi dobre podłoże gruntowe dla posadowienia. Warunki posadowienia obiektu zalicza się do **pierwszej kategorii geotechnicznej** a budowę geologiczną terenu zalicza się do prostych warunków gruntowych.

