



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ćmielów, dnia 07.02.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa, gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Mam pytanie co do zamówienia dotyczy mianowicie okna jest na elewacji dwa duże okna? A w zestawieniu stolarki okiennej jest podana jedna sztuka i czy wycena ma być robiona według zestawienia stolarki?

Odpowiedź:

Na parterze nie ma okien do wymiany, jest do wykonania nowe okno w kotłowni oznaczone w zestawieniu jako O-3, wycenę należy więc wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 2:

Drugie pytanie co do ogrzewania CO czy można zastąpić rury stalowe gwintowane na rury stalowe na prasowane?

Odpowiedź:

Przewody stalowe gwintowane można zastąpić stalowymi przewodami łączonymi w technologii prasowanej przy zachowaniu ich niepalnych właściwości.