



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NHS.9020.4.1.36.2022

Ostrowiec Św., dnia 22.03.2022 r.

Joanna Suska

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

27-440 Ćmielów

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy Ćmielów za 2021 r.

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art. 12 ust 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie gminy Ćmielów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.**

Obszarowa ocena jakości wody została sporządzona w oparciu o wydane przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim bieżące oraz okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1. Wykaz producentów wody

Gmina Ćmielów zaopatrywana jest w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów: Czarna Glina, Wiktoryn, Ruda Kościelna i Ćmielów, zarządzanych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów.

2. Produkcja wody, liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia, sposób uzdatniania i dezynfekcji

W 2021 r. z wodociągów o łącznej produkcji wody 732,20 m³/db (wodociąg Ćmielów produkcja wody wynosiła 680,00 m³/db, wodociąg Ruda Kościelna 48,00 m³/db, wodociąg Wiktoryn 4,00 m³/db i wodociąg Czarna Glina 0,2 m³/db) zaopatrujących gminę Ćmielów w wodę do spożycia korzystało łącznie 6054 osób.

Wodociągi zasilane są ze studni głębinowych. Woda była podawana do sieci w 2021 r. z 3 wodociągów bez uzdatniania tj. Wiktoryn, Ruda Kościelna i Ćmielów oraz z 1 wodociągu tj. Czarna Glina, w którym występuje usuwanie azotanów poprzez zastosowanie kolumny jonowymiennej za pomocą zmiękczacza wody. Dezynfekcja wody przeprowadzana była tylko wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Lp.	Wodociąg	Wielkość produkcji (m ³ /dobę)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)
1.	Czarna Glina (1 studnia głębinowa)	0,2	4	Czarna Glina	usuwanie azotanów- wymiana jonowa
2.	Wiktoryn (1 studnia głębinowa)	4,0	67	Wiktoryn	brak uzdatniania
3.	Ruda Kościelna (1 studnia głębinowa)	48,0	701	Ruda Kościelna Stoki Stare Stoki Małe Stoki Duże Boria Podgórze	brak uzdatniania
4.	Ćmielów (2 studnie głębinowe)	680,0	5282	Ćmielów, Piaski Brzostowskie, Brzostowa, Grójec, Wólka Wojnowska, Wojnowice, Buszkowice, Przeuszyn, Wola Grójecka, Krzczonowice, Trębanów, Podgrodzie, Smyków, Borownia, Małachów, Łysowody, Jastków, Drzenkowice, Glinka, Grójec	brak uzdatniania

3. Jakość wody

W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia, PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. pobrał 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki, azotany i chlorki - wodociąg Czarna Glina oraz 2 próby w zakresie parametrów grupy A i B z wodociągów dostarczających wodę na terenie gminy Ćmielów. Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w wytypowanych punktach zgodności.

Badania prób wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starachowicach oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach. Laboratoria zapewniały szeroki zakres oznaczeń organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Gmina Ćmielów w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki, azotany i chlorki – wodociąg Czarna Glina w Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. H. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie parametrów grupy A i B w Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz Laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 – Vysočany 190 00.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gmina Ćmielów przekazała 14 sprawozdań z badań wody (4 sprawozdania w zakresie parametrów grupy A i B oraz 10 sprawozdań w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr Enterokoki, azotany i chlorki – wodociąg Czarna Glina), na podstawie których PPIS sporządzał bieżące oceny jakości wody.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1- 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

4. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody, prowadzone postępowania administracyjne oraz działania naprawcze

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów, jedynie incydentalnie stwierdzono przekroczenie chlorków w jednym z wodociągów (wodociąg Czarna Glina), które po bezzwłocznie podjętych działaniach naprawczych przez zarządcę wodociągu potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami badanej wody do spożycia.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1- 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

W ocenianym okresie z terenu gminy Ćmielów nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody do spożycia oraz analizując wydane zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) okresowe oceny jakości wody do spożycia w 2021 r., stwierdza, że w **okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. mieszkańcy gminy Ćmielów korzystający z wody z wodociągów Czarna Glina, Ćmielów, Wiktoryn i Ruda Kościelna spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, przypomina, że Wójt Gminy obowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe wynika z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Zgodnie z § 26 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jeżeli taka jest prowadzona.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

Otrzymują:

1. adresat (ePUAP)
2. aa