

56/4

Wyrys z mapy
Skala 1:2000

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: ostrowiecki

59/19 59/21

59/20

Kabel na słupie nr 1 podłączony
poprzez złącze kablowe słupowe SSP
wyposażone w RBK00-160A

istn. linia napowietrzna nN
AsXSn 4x70+35mm²
bez zmian

Proj. wydzielony odcinek oświetlenia drogowego
linia podziemna nN YAKXS 4x35mm²
l=35(65)m
własność odbiorcy - Gminy Ćmielów

Istn. linia napowietrzna nN
zasilana ze stacji transformatorowej
„Krasków” S3-379
układ sieci po stronie linii nN - TN-C

Proj. wydzielony odcinek oświetlenia drogowego
linia napowietrzna nN AsXSn 2x35mm²
l=470(485)m
własność odbiorcy - Gminy Ćmielów
Dowieszenie przewodu na istniejących słupach linii nN

Koncepcja budowy linii elektroenergetycznej podziemnej i napowietrznej nN
oświetlenia drogowego w msc. Grójec gm. Ćmielów