



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (41) 247-96-95, fax. (041) 247-96-97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

SE.Ia-4261/5/KD/17



Ostrowiec Św., dn. 30.01.2017

[Signature]

Jan Kuśmierz

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Ćmielów

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy Ćmielów za 2016 r.

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z p. zm.) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z p. zm.) i § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.,
dokonał obszarowej oceny jakości wody do spożycia na terenie gminy Ćmielów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.**

W 2016 r. bieżące oraz okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonywane były w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Gmina Ćmielów zaopatrywana jest w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów: Czarna Głina, Wiktoryn, Ruda Kościelna i Ćmielów, zarządzanych przez Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43.

W 2016 r. z wodociągów zaopatrujących gminę Ćmielów w wodę do spożycia korzystało łącznie 6 653 osób. Wodociągi zasilane są ze studni głębinowych.

Dezynfekcja wody przeprowadzana jest tylko wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Lp.	Wodociąg	Wielkość produkcji (m ³ /dobę)	Liczba ludności korzystającej z wody do spożycia	Zaopatrywane miejscowości	Uzdatnianie wody (metody)
1.	Czarna Głina (1 studnia głębinowa)	0,4	8	Czarna Głina	usuwanie azotanów- wymiana jonowa
2.	Wiktoryn (1 studnia głębinowa)	3,4	78	Wiktoryn	brak uzdatniania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., przypomina, iż burmistrz obowiązany jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Powyższe wynika z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z p. zm.).

Zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) konsumenci uzyskują informacje o jakości wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej lub z komunikatów umieszczanych na stronie internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

Zakres informacji oraz zasady jej stworzenia określa ww. rozporządzenie (§ 23 ust. 2-7 oraz § 24).

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Elżbieta Góralska-Dulny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
27-440 Ćmielów, ul. Kolejowa 43
3. aa

3.	<i>Ruda Kościelna (1 studnia głębinowa)</i>	41,5	657	<i>Ruda Kościelna, Stoki Stare, Stoki Małe, Stoki Duże, Boria, Podgórze</i>	<i>brak uzdatniania</i>
4.	<i>Ćmielów (2 studnie głębinowe)</i>	401,0	5910	<i>Ćmielów, Piaski Brzostowskie, Brzostowa, Grójec, Wólka Wojnowska, Wojnowice, Buszkowice, Przeuszyn, Wola Grójecka, Krzczonowice, Trębanów, Podgrodzie, Smyków, Borownia, Małachów, Łysowody, Jastków, Drzenkowice, Glinka, Grójec- Krasków</i>	<i>brak uzdatniania</i>

W ramach monitoringu jakości wody z wodociągów zaopatrujących w wodę do spożycia teren gminy Ćmielów PPIS w Ostrowcu Św. w 2016 r. pobrał do badań 9 prób wody, w tym 5 prób w ramach monitoringu kontrolnego oraz 4 próby w ramach monitoringu przeglądowego.

Próby wody pobrane zostały z wyznaczonych punktów monitoringowych, które swoim zasięgiem obejmują całą sieć wodociagową. Badania wykonywane były w akredytowanych laboratoriach: WSSE w Kielcach w zakresie monitoringu przeglądowego oraz PSSE w Starachowicach w zakresie monitoringu kontrolnego. Laboratoria zapewniały szeroki zakres oznaczeń organoleptycznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43 w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania prób wody w zakresie monitoringu kontrolnego w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.

Wyniki badań zgodnie z opracowanym harmonogramem przekazywane były na bieżąco PPIS w Ostrowcu Św. W 2016 r. przekazano 13 sprawozdań z badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, na podstawie których sporządzane były bieżące oceny jakości wody.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów.

W 2016 r. z terenu gminy Ćmielów nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody, nie prowadzono żadnego postępowania dotyczącego nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody do spożycia oraz analizując wydane zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) okresowe oceny jakości wody do spożycia w 2016 r., stwierdza:

iż w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. mieszkańcy gminy Ćmielów korzystający z wody z wodociągów: Czarna Głina, Wiktoryn, Ruda Kościelna i Ćmielów, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi.