



Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 10 stycznia 2019 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.**

PZ.5580.4.2019

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 10 stycznia 2019 roku przez:

1. [redacted] – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa [redacted] z dnia 8 stycznia 2014 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującą się upoważnieniem numer PZ.5580.4.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urządzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów	Burmistrz Ćmielowa – Pani Joanna Suska

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów	Burmistrz Ćmielowa – Pani Joanna Suska

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- rozpoznania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40; 27-440 Ćmielów.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Burmistrz Ćmielowa

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Obiekt Urzędu Gminy znajduje się w Ćmielowie przy ul. Ostrowieckiej 40. Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej żelbetowo-murowanej ze stropodachem krytym papą, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Parametr obiektu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego :

powierzchnia: 505 m²

kubatura: 2342 m³

wysokość: 7,5 m

klasa odporności pożarowej „C”

W budynku zatrudnionych jest do 30 osób.

Ogrzewanie budynku realizowane jest z zewnętrznej kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiednim budynku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Dla obiektu została wykonana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w czerwcu 2011 r. przez [redacted]. Aktualizacja została opracowana w dniu 4.07.2017r. przez technika ochrony przeciwpożarowej [redacted]. Pracownicy potwierdzili własnoręcznym podpisem zapoznanie się z treścią instrukcji. Instrukcja znajduje się przy wejściu do obiektu w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.

Do obiektu nie jest wymagana droga pożarowa. Dojazd do obiektu możliwy jest ulicą Ostrowiecką przebiegającą wzdłuż dłuższego boku budynku Urzędu Gminy.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono czynności kontrolnych w obiekcie.

☐ Nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Brak

5. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zlokalizowany wewnątrz obiektu. Przycisk sterujący znajduje się na zewnątrz przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy. W trakcie czynności z wynikiem pozytywnym sprawdzono zadziałanie urządzenia. Przedstawiono protokół bez uwag Nr 1/2019 z dnia 5.01.2019r. z badania sprawności działania wyłącznika przeciwpożarowego. Protokół wykonany przez P.H.U. DELTA [redacted] Ćmielów i podpisany przez [redacted] upr. nr [redacted]

6. Wypożyczenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna.
Instalacja odgromowa.
Instalacja kominowa.

7. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie wodne stanowi miejska sieć hydrantowa. Dwa hydranty nadziemne HP 80 usytuowane w odległości do 40 m od obiektu. Kontrolowany przedstawił protokół bez uwag z dnia 4.01.2019r. z badania hydrantu zlokalizowanego przy ul. Ostrowieckiej w parkingu przy aptece. Protokół wykonała firma P.H.U. Ogniochronex Sienno. Nie przedstawiono protokołu potwierdzającego sprawność i prawidłowe działanie drugiego hydrantu zlokalizowanego w parkingu przy ul. Ostrowieckiej.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1. Nie przedstawiono protokołu potwierdzającego sprawność i prawidłowe działanie hydrantu stanowiącego zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku gminy zlokalizowanego w parkingu przy ul. Ostrowieckiej. Hydrant ten został wskazany w IBP. Kontrolowany oświadczył, że usunie nieprawidłowość w ciągu 7 dni dostarczając organowi wskazany protokół.

Inne ustalenia: Brak.

8. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwagi i zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)