

Dot. zapytania ofertowego w post. pn.: „Budowa placów zabaw”

Gmina Ćmielów odpowiada na nadesłane pytania w dniu 19 i 20 kwietnia 2019r. w post. o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na **budowę placów zabaw**.

Treść pytań:

1. W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę placów zabaw w gminie Ćmielów, proszę o informację:

- Czy przewidziany jest montaż tablic regulaminowych - elementu niezbędnego wyposażenia placu zabaw - czy należy uwzględnić ich montaż w wycenie? W SST wymieniona jest tylko w 1 przypadku.
- Po czyjej stronie leży obsiew trawą terenu?
- W przypadku urządzeń o HIC >1,0m (np. huśtawka podwójna HIC 1,24 m) norma nakazuje wykonanie nawierzchni innej niż darń lub gleba. Ponieważ zapytanie nie obejmuje wykonania nawierzchni bezpiecznych pod urządzenia, czy należy rozumieć, że ich wykonanie pozostaje po stronie Zamawiającego czy opcjonalnie dobrać urządzenie o HIC do 1,0m?

Odpowiedź:

W ramach przedmiotu zamówienia nie jest przewidziany montaż tablic regulaminowych. Tablica regulaminowa wymieniona w SST dotyczy placu zabaw w m. Boria – nie będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Obsiew trawą oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych przy HIC>1,0m pozostaje po stronie Zamawiającego.

2. W odniesieniu do przetargu na budowę placów zabaw w gminie Ćmielów proszę o potwierdzenie zakresu robót czwartej części planowanej inwestycji (doposażenie placu zabaw w Ćmielowie); zakres obejmuje jedynie dostawę i montaż karuzeli oraz piaskownicy czy również pozostałych urządzeń zabawowych zawartych w PZT jako urządzenia projektowane?

Jeżeli wycenie miałyby podlegać tylko karuzela i piaskownica to czy planowane jest zamówienie obu tych urządzeń, czy tylko jednego z nich - na planach sytuacyjnych karuzela nie występuje.

Proszę o dokładne sprecyzowanie wymiarów piaskownicy (w dokumentacji pojawia się wymiar 3x3 oraz 4x4).

Odpowiedź:

Część czwarta zamówienia – „Doposażenie placu zabaw w Ćmielowie” obejmuje dostawę i montaż metalowej karuzeli krzyżowej szt. 1 (osobny projekt zagospodarowania terenu) oraz piaskownicy szt. 1 o wymiarach ok. 3,0m x 3,0m (poz. nr 9 z projektu zagospodarowania terenu – projekt piaskownica). Wymiar piaskownicy to ok. 3,0m x 3,0m zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

BURMISTRZ

mgr Joanna Suska