



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 96 95, fax. 41 247 96 97
e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

NHS.9020.4.1.21.2021

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26.02.2021 r.

Joanna Suska
Burmistrz Gminy Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
na terenie gminy ĆMIELÓW za 2020 r.

sporządzona, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie przekazanych sprawozdań z badań jakości wody w 2020 r. przez Gminę Ćmielów, analizy działań podejmowanych przez zarządcę wodociągów oraz prowadzonego monitoringu

ocenia jakość wody do spożycia na terenie gminy ĆMIELÓW jako przydatną do spożycia.

Mieszkańcy Gminy Ćmielów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z czterech wodociągów:

1. wodociąg Czarna Głina,
2. wodociąg Ćmielów,
3. wodociąg Ruda Kościelna,
4. wodociąg Wiktorzyn.

Zarządcą wodociągów jest Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, sprawując systematyczny nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał oceny na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu kontroli wewnętrznej z Gminą Ćmielów i przekazywanych systematycznie do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania prób wody w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki* w Laboratorium MWiK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie parametrów grupy A i B w Laboratorium Badań Środowiskowych EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j., ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz w Laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 – Vysočany 190 00.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przekazano 23 sprawozdania z badań wody (9 sprawozdań w zakresie parametrów grupy A i B oraz 14 sprawozdań w zakresie parametrów grupy A rozszerzone o parametr *Enterokoki*; azotany i chlorki - wodociąg Czarna Głina), na podstawie których przez PPIS sporządzane były bieżące oceny jakości wody.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. pobrał 10 prób, w tym 6 prób wody w zakresie parametrów grupy A, rozszerzone o parametr *Enterokoki* oraz 4 próby w zakresie parametrów grupy A i B z wodociągów dostarczających wodę na terenie gminy Ćmielów.

Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru w wytypowanych punktach zgodności. Badania prób wody pobranych przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonane zostały w akredytowanych laboratoriach Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.

Na podstawie sprawozdań z badań analizowanych w ocenianym okresie, nie stwierdzono występowania stałych lub utrzymujących się przekroczeń żadnego z badanych parametrów, a incydentalnie stwierdzono przekroczenie azotanów w jednym z wodociągów (wodociąg Czarna Głina), które po bezzwłocznie podjętych działaniach naprawczych przez zarządcę wodociągu potwierdzone zostały pozytywnymi wynikami badanej wody do spożycia.

Próby wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom określonym w załącznikach nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak*

Otrzymują:

1. adresat (za pomocą e-PUAP)
2. Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej
ul. Kolejowa 43, 27-440 Ćmielów (e-mail: wodociagicmielow@kielce.home.pl)
3. aa