

Ćmielów, dn. 27.09.2023 r.

ZP.271.20.2023

Dot. zapytania ofertowego dotyczącego zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Piaski Brzóstowskie”

Gmina Ćmielów odpowiada na pytania nadesłane w dniu 27.09.2023 r. dot. zapytania ofertowego NR ZP.271.20.2023 o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Piaski Brzóstowskie”

Pytanie 1

W związku z próbą przygotowania oferty na wykonanie Państwa zadania i po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej niestety zestaw z dwoma zjeżdżalniąmi nie jest zgodny z żadną obowiązującą normą PN 1176

Załączony w projekcie zestaw jest do zastosowania prywatnego.

Proszę o informację na temat możliwości zastosowania równoważnego zestawu na przykład wykonanego z konstrukcji metalowej i malowanej proszkowo mieszczącego się w strefie bezpiecznej PZT z wykluczeniem specyfikacji elementów składowych opisu technicznego zestawu zabawowego wielofunkcyjny z 2 zjeżdżalniąmi

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rysunek zestawu z dwoma zjeżdżalniąmi jest rysunkiem poglądowym.

Urządzenie może być wykonane w konstrukcji metalowej malowanej proszkowo o strefie bezpiecznej zbliżonej do podanej w ST.

Urządzenie musi zawierać poniższe elementy:

- 2 szt. ślizgów z plastiku odpornego na promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej
- podesty i zabezpieczenia z drewna heblowanego, szlifowanego i impregnowanego lub płyt wodoodpornych
- domek z 2-spadowym daszkiem, drzwiami i okiennicami
- siatka wspinaczkowa z lin polipropylenowych
- drabinka linowa z lin polipropylenowych
- ścianka wspinaczkowa z elementów imitujących skałki
- wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.